

Trzebnica, dn. 19 lutego 2015 r.

Trzebnicki ZGK ERGO

Sp. z o.o.

pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
NIP 915-178-87-69, Reg. 021793317
KRS 0000409746
tel. 71/ 310-99-56, 310-99-92

wg rozdzielnika

L.Dz. TZGK/PN/2/2015/odp3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „budowę studni głębinowej wierconej awaryjnej na terenie ujęcia "Oleśnicka" w Trzebnicy”.

Nr postępowania: TZGK/PN/2/2015

Na podstawie art. 38, ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone przez uczestnika postępowania w dniu 16.02.2015 r. pytanie, brzmiące:

- Pytanie nr 1. „...zwracam się z prośbą o poprawienie załącznika nr 6 nie przedstawia pełnej treści i nie ma możliwości odczytania dokładnej konstrukcji otworu”.
- Pytanie nr 2: „ Prosimy również o wyjaśnienie rozbieżności zawartych w Projekcie Robót Geologicznych dotyczącego głębokości otworu, czy projektowany otwór ma mieć 75 czy 100 m głębokości, w związku z zapisami w Projekcie Robót Geologicznych w pkt. II str.16 oraz pkt.14 str.25”
- Pytanie nr 3: „Czy zatem sporządzenie własnego przedmiaru robót pasującego do zapytania ofertowego i w oparciu o niego kosztorysu ofertowego dla dopuszczalnej Projektem Robót Geologicznych metody obrotowej w użyciu płuczki, tylko z lewym obiegiem, biodegradowalnej, zostanie uznany przez komisję przetargową?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W dniu 18.02.2015 r. został dołączony plik o nazwie „załączniki rysunkowe_A3_poprawiona czytelność.pdf”, w którym załączniki rysunkowe o formacie powyżej A4 są w całości

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie ma rozbieżności. Otwór jest zaprojektowany o głębokości 75 m ppt. Na stronie 25 Projektu jest tylko stwierdzenie, że ma poniżej 100 m ppt, co jest oczywiście prawdą.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Dla Zamawiającego najistotniejsze jest wykonanie zadania geologicznego tj. wykonanie odwiertu o zaprojektowanej konstrukcji. Kosztorys ofertowy musi być dostosowany do jednej z dopuszczalnych w projekcie metod wiercenia.

Otrzymują:

1. Uczestnik postępowania,
2. Pytania i odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
3. Ad akta postępowania

Prezes Zarządu

Rafał Jaros