

Trzebnica, 2.04.2015 r.

TRZEBNICKI ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ ERGO SP. Z O.O.
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-178-87-69
REGON: 021793317
e-mail : sekretariat@ergo.trzebnica.pl
tel. (71) 3109956 , 3109992
faks : 71 3123864

wg rozdzielnika

L.Dz. TZGK/PN/04/2015/odp4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż kompletnego systemu odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzebnicy z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej.”.

Nr postępowania: TZGK/PN/04/2015

Na podstawie art. 38, ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający udziela odpowiedzi na złożone przez uczestnika postępowania w dniu 31.03.2015 r., pytania, brzmiące:

Pytanie 1:

Jaki powinien być efekt procesu higienizacji osadu odwodnionego z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej wapnem?.

Pytanie nr 2:

Czy w przypadku, gdy Wykonawca wykorzysta część obecnie istniejących urządzeń do higienizacji osadu wapnem i zamontuje pozostałe nowe urządzenia a zmodernizowana instalacja nie będzie jednak działać w sposób zadowalający, to czy Zamawiający przewiduje poprawienie modernizacji instalacji w ramach zamówienia uzupełniającego?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Higienizacja osadu ma spowodować uzyskanie pH osadu >12 oraz podniesienie temperatury osadu w celu:

- Zniszczenie jaj pasożytów jelitowych, mierzona oznaczeniem sprawdzającym obecność,
- Zniszczenie bakterii chorobotwórczych, mierzona oznaczeniem sprawdzającym obecność bakterii Salmonella,
- wyeliminowanie odorów,
- poprawę własności osadu do transportu.



1

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania instalacji z wadami. Wymagane w postępowaniu przeprowadzenie przez oferentów wizji lokalnej w stacji odwadniania osadów ma na celu zapoznanie się z zakresem koniecznych wymian urządzeń towarzyszących, w tym instalacji higienizacji.

Prezes Zarządu

Rafał Jaros

Otrzymują:

1. Uczestnik postępowania,
2. Pytania i odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
3. A/a postępowania